



**Приватне Підприємство
«Науково – Виробнича Фірма «МІЙ БУДИНОК»**

69006, м. Запоріжжя, вул. Мала, б. 3, кв. 452
Адреса для кореспонденції: 69032, вул. Верхня. б. 10, кв. 29
Тел.: +38 (061) 220-1-555

E-mail: mail@moidom.zp.ua Web: www.moidom.zp.ua
р/р UA413 3950 0000 0026 0010 1221 6001 в АТ «ТАСкомбанк», МФО 339500
ЄДРПОУ: 31953043, ПІН: 319530408281 св-во платника ПДВ № 100311089
Директор: Єгоров Павло Юрійович

Вих. лист № 12-12-19/1 от 12.12.2019

Одержувач:

**Проректор Запорізького
національного університету
Кушнір Сергій Миколайович**

Укладач:

**Директор ПП «НВФ «Мій Будинок»
Єгоров Павло Юрійович**

ДОВІДКА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОПЕРЕДНЬОГО ОГЛЯДУ.

У зв'язку з необхідністю визначення ступені відповідності будівель Запорізького національного університету вимогам ДБН В.2.2-40: 2018 «Інклюзивність будівель і споруд», фахівцями ПП «НВФ «Мій Будинок» був виконаний попередній огляд зазначених вище об'єктів, за підсумками проведення якого повідомляємо Вам наступне:

Попередній аналіз забезпечення доступу до об'єктів навчальних приміщень Запорізького національного університету особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення

Навчальний корпус № 1 Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Зона паркування автомобілів	Відсутня
2	Прилегла територія	Частково задовольняє (безпроблемне пересування по прилеглий території)
3	Пандуси	Немає потреби (пороги без перепадів, вхідні двері забезпечують безпроблемний прохід людям з інвалідним візком)
4	Сходи	Немає потреби (освітній процес здійснюється на першому поверсі)
5	Входи/виходи, двері	Частково задовольняє (вхід/вихід доступний для людей з інвалідністю, вхідні двері подвійні, не мають порогу, достатня ширина дверей)
6	Коридори	Частково задовольняє (достатня ширина коридору, відсутні перепади висоти підлоги)
7	Ліфти	Відсутні
8	Приміщення	Частково задовольняє
9	Туалети	Адаптовані туалети відсутні
10	Позначення	Частково задовольняє (наявні інформуючі позначення)

Навчальний корпус № 2 Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-б

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Зона паркування автомобілів	Не задовольняє
2	Прилегла територія	Частково задовольняє (безпроблемне пересування по прилеглий території)
3	Пандуси	Задовольняє (пандус є у наявності)
4	Сходи	Немає потреби (освітній процес здійснюється на першому поверсі)
5	Входи/виходи, двері	Частково задовольняє (вхід/вихід доступний для людей з інвалідністю, вхідні двері подвійні, не мають порогу, достатня ширина дверей)
6	Коридори	Частково задовольняє (достатня ширина коридору, відсутні перепади висоти підлоги)
7	Ліфти	Відсутні
8	Приміщення	Частково задовольняє (наявна спеціально обладнана аудиторія для людей з вадами зору)
9	Туалети	Адаптовані туалети відсутні
10	Позначення	Частково задовольняє (наявні інформуючі позначення)

Навчальний корпус № 4 Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Дніпровська 33а

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Зона паркування автомобілів	Не задовольняє
2	Прилегла територія	Частково задовольняє (безпроблемне пересування по прилеглий території)
3	Пандуси	Задовольняє (пандус є у наявності)
4	Сходи	Немає потреби (освітній процес здійснюється на першому поверсі)
5	Входи/виходи, двері	Частково задовольняє (вхід/вихід доступний для людей з інвалідністю, вхідні двері подвійні, не мають порогу, достатня ширина дверей)
6	Коридори	Частково задовольняє (достатня ширина коридору, відсутні перепади висоти підлоги)
7	Ліфти	Відсутні
8	Приміщення	Частково задовольняє
9	Туалети	Адаптовані туалети відсутні
10	Позначення	Частково задовольняє (наявні інформуючі позначення)

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Зона паркування автомобілів	Відсутня
2	Прилегла територія	Частково задовольняє (безпроблемне пересування по прилеглий території)
3	Пандуси	Задовольняє (пандус є у наявності)
4	Сходи	Немає потреби (освітній процес здійснюється на першому поверсі)
5	Входи/виходи, двері	Частково задовольняє (вхід/вихід доступний для людей з інвалідністю, вхідні двері подвійні, не мають порогу, достатня ширина дверей)
6	Коридори	Частково задовольняє (достатня ширина коридору, відсутні перепади висоти підлоги)
7	Ліфти	Відсутні
8	Приміщення	Частково задовольняє
9	Туалети	Адаптовані туалети відсутні
10	Позначення	Частково задовольняє (наявні інформуючі позначення)

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Зона паркування автомобілів	Відсутня
2	Прилегла територія	Частково задовольняє (безпроблемне пересування по прилеглий території)
3	Пандуси	Немає потреби (пороги без перепадів, вхідні двері забезпечують безпроблемний прохід людям з інвалідним візком)
4	Сходи	Задовольняє на першому поверсі (відкидний напівстаціонарний пандус на сходах)
5	Входи/виходи, двері	Частково задовольняє (вхід/вихід доступний для людей з інвалідністю, вхідні двері подвійні, не мають порогу, достатня ширина дверей)
6	Коридори	Частково задовольняє (достатня ширина коридору, відсутні перепади висоти підлоги)
7	Ліфти	Відсутні
8	Приміщення	Частково задовольняє
9	Туалети	Адаптовані туалети відсутні
10	Позначення	Частково задовольняє (наявні інформуючі позначення)

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Зона паркування автомобілів	Відсутня
2	Прилегла територія	Частково задовольняє (безпроблемне пересування по прилеглий території)
3	Пандуси	Задовольняє (пандус є у наявності)
4	Сходи	Немає потреби (освітній процес здійснюється на першому поверсі)
5	Входи/виходи, двері	Частково задовольняє (вхід/вихід доступний для людей з інвалідністю, вхідні двері подвійні, не мають порогу, достатня ширина дверей)
6	Коридори	Частково задовольняє (достатня ширина коридору, відсутні перепади висоти підлоги)
7	Ліфти	Відсутні
8	Приміщення	Частково задовольняє
9	Туалети	Адаптовані туалети відсутні
10	Позначення	Частково задовольняє (наявні інформуючі позначення)

Навчальний корпус № 8, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 118

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Зона паркування автомобілів	Не відповідає
2	Прилегла територія	Частково задовольняє (безпроблемне пересування по прилеглий території)
3	Пандуси	Задовольняє (два пандуси є у наявності)
4	Сходи	Немає потреби (освітній процес здійснюється на першому поверсі)
5	Входи/виходи, двері	Частково задовольняє (вхід/вихід доступний для людей з інвалідністю, вхідні двері подвійні, не мають порогу, достатня ширина дверей)
6	Коридори	Частково задовольняє (достатня ширина коридору, відсутні перепади висоти підлоги)
7	Ліфти	Відсутні
8	Приміщення	Частково задовольняє
9	Туалети	Адаптовані туалети відсутні
10	Позначення	Частково задовольняє (наявні інформуючі позначення)

№ з/п	Конструктивний елемент або інженерна система	Результат аналізу
1	Зона паркування автомобілів	Не відповідає
2	Прилегла територія	Частково задовольняє (безпроблемне пересування по прилеглий території)
3	Пандуси	Задовольняє (пандус є у наявності)
4	Сходи	Немає потреби (освітній процес здійснюється на першому поверсі)
5	Входи/виходи, двері	Частково задовольняє (вхід/вихід доступний для людей з інвалідністю, вхідні двері подвійні, не мають порогу, достатня ширина дверей)
6	Коридори	Частково задовольняє (достатня ширина коридору, відсутні перепади висоти підлоги)
7	Ліфти	Не працює на момент обстеження
8	Приміщення	Частково задовольняє
9	Туалети	Адаптовані туалети відсутні
10	Позначення	Частково задовольняє (наявні інформуючі позначення)

ПОПЕРЕДНЄ РЕЗЮМЕ: станом на момент проведення попереднього огляду з'ясувалося, що Запорізький національний університет забезпечує безперешкодний доступ до будівель навчальних приміщень та іншої його інфраструктури для осіб, які відносяться до маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, а саме:

— забезпечує можливість безперешкодного під'їзду автомобільного транспорту до спеціально обладнаного входу будівель навчальних корпусів: 6, 2;

— пропонує спеціально обладнаний вхід (наявність пандусів) до навчальних корпусів, 1, 2, 4, 5, 6, Спорткомплекс, 8, 9, що не містить сходинок, порогів, і надає можливість безперешкодного доступу до навчальних аудиторій, лабораторій іншої інфраструктури для осіб, які мають інвалідність або відносяться до маломобільних груп населення.

Також слід зазначити, що зі слів відповідальних працівників Запорізького національного університету, у період з 2020 по 2025 роки заплановані наступні заходи з поліпшення інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення:

— облаштування пандусів на вході до будівель інших навчальних корпусів у повному обсязі;

— обладнання спеціалізованих санвузлів в якомога більшому обсязі.

Необхідно зазначити, що вище наведено лише попередні висновки за результатами первинного огляду будівель Запорізького національного університету. З метою більш повного уточнення відповідності об'єктів ЗНУ вимогам ДБН В.2.2-40: 2018 «Інклюзивність будівель і споруд» необхідно провести їх більш детальний огляд, за підсумками якого буде виконаний відповідний «Технічний звіт». Орієнтовні терміни і кошторисна вартість виконання даних робіт, так само як і умови оплати, визначаються при необхідності укладення договору на їх виконання.

У разі позитивного рішення по даному питанню, наше підприємство гарантує Вам виконання вищевказаних робіт в максимально короткі терміни з дотриманням всіх діючих норм і правил, передбачених для виконання вищевказаних робіт, а так само гарантує наявність діючої державної дозвільної документації, що дає право на ведення господарської діяльності та виконання робіт згідно з цією пропозицією.

До довідки додаються наступні документи:

1) Копія кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця (експерта) про проходження професійної атестації та відповідності професійним вимогам у сфері технічної експертизи та обстеження будівель і споруд (керівник групи обстеження Єгоров Юрій Павлович, реєстраційний №625 в реєстрі атестованих експертів, сертифікат АЕ №000663 від 28.08. 2012).

2) Копія Свідоцтва про підвищення кваліфікації за напрямом «Експерт з технічного обстеження будівель і споруд» (керівник групи обстеження Єгоров Юрій Павлович, рег. № 607 від 14.12.2018).

З повагою і надією на подальшу співпрацю,
Директор ПП «НВФ «Мій Будинок»

Єгоров П.Ю.

12.12.2019





МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000663

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що **Сгоров Юрій Павлович**

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **Експерт**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____
(рішенням **відповідної** секції Комісії
від **28.08.2012** № **6**, затвердженим президією
Комісії **28.08.2012 № 6-Е**).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **28.08** 20 **12** року
за № **625**.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і споруд.**

Дата видачі **28.08** 20 **12** року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії



(підпис)

Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКОЕНЕРГОТЕХПРОЕКТ»

СВІДОЦТВО

№ 607

Видано про те, що

Єгоров Юрій Павлович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Пройшов(ла) підвищення кваліфікації за напрямом

ЕКСПЕРТ

За програмами:

Загальний модуль підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури – експертів.

Програма підготовки до професійної атестації виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Спеціальний модуль. Технічне обстеження будівель і споруд.

Програми затверджені на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (протокол №1 від 18.08.2015 року).

14 грудня 2018р.



Г.І.Єрмолова