

**ІНСТРУКЦІЯ № 3**  
**з пожежної безпеки в приміщеннях та на території відділу автотранспорту**

**1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ**

1.1. Пожежна безпека об'єкту регламентується Кодексом цивільного захисту України, «Правилами пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 року № 1417.

1.2. Ця інструкція поширюється на територію, усі приміщення відділу автотранспорту і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в приміщеннях та на території відділу автотранспорту університету. Інструкція встановлює права і обов'язки працівників, протипожежний режим, порядок утримання робочих місць, порядок дій при пожежі та застосування засобів пожежогасіння.

1.3. Вимоги цієї інструкції є обов'язковими для вивчення та виконання всіма працівниками відділу автотранспорту.

**2. ВИМОГИ ДО ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО РЕЖИМУ**

2.1. Відповідно до «Інструкції з визначенням категорії і класифікації зон з вибухопожежної і пожежної небезпеки приміщень і будівель» приміщення і територія відділу автотранспорту належить до об'єктів з підвищеної пожежної небезпеки категорії «В», та згідно ПУЕ - до пожежонебезпечної зони класу «П – Па».

2.2. Всі працівники під час прийняття на роботу повинні проходити вступний протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2.3. Керівник відділу зобов'язаний щорічно проводити своїм підлеглим чергові інструктажі з пожежної безпеки з відміткою у спеціальному журналі.

2.4. У приміщеннях на видному місці повинні бути вивішені:

- табличка з прізвищем відповідального за пожежну безпеку;
- план евакуації людей та матеріальних цінностей;
- інструкція з пожежної безпеки.

**2.6. Працівники зобов'язані:**

- постійно підтримувати у приміщеннях та на території чистоту і порядок;
- на початку роботи перевірити робочий стан автотранспорту, місць їх зберігання, інженерних мереж та обладнання;
- при виявленні недоліків в роботі інженерних мереж негайно повідомити керівника і діяти відповідно до вимог інструкцій;
- знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники, пожежні щити, ящики з піском тощо) та вміти їх застосовувати;
- по закінченні роботи прибрати робоче місце, зібрати та видалити горючі відходи, переконатися у пожежобезпечному стані приміщення, закрити вікна, відключити від мереж усе електрообладнання, вимкнути світло;
- замкнути приміщення на ключ.

### 2.7. Забороняється працівникам:

- паління в приміщеннях та на території автогосподарства і університету;
- користування побутовими електроприладами (кип'ятильники, електронагрівачі, вентилятори);
- спалювання на території сухого листя, бур'яну, паперу та інших горючих матеріалів;
- захаарашувати приміщення зайвим устаткуванням, обладнанням та предметами;
- використовувати електричні кабелі і проводи з пошкодженою ізоляцією;
- влаштовувати тимчасові електромережі;
- користуватися несправними та саморобними електричними приладами і устаткуванням та використовувати їх у побутових цілях;
- користуватися джерелами відкритого вогню;
- зберігати в приміщеннях легкозаймисті та горючі речовини, а також тару з-під них;
- використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням.

## 3. ОBOB'ЯЗКИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ ПРИМІЩЕННЯ

Відповідальний за пожежну безпеку приміщення:

### 3.1. Зобов'язаний:

- здійснювати контроль за суворим дотриманням усіма працівниками і відвідувачами правил і норм пожежної безпеки;
- при закінченні роботи раніше інших, призначати з числа залишених відповідальну особу за виконання своїх обов'язків;
- вимагати від працівників безпосереднього виконання правил пожежної безпеки на підпорядкованому йому об'єкті.

### 3.2. Відповідає:

- за пожежний стан приміщень і території. У відповідності зі ступенем своєї провини і тяжкістю наслідків пожежі підлягає адміністративній, дисциплінарній, матеріальній відповідальності, а у випадках, передбачених законом, і кримінальній відповідальності.

## 4. МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

Пожежа може виникнути:

- 4.1. При необережному поводженні з відкритим вогнем.
- 4.2. При порушенні правил застосування та зберігання легкозаймистих матеріалів і речовин.
- 4.3. Від несправної електропроводки, короткого замикання, перевантаження електромережі, використання несправних електроприладів та електроустаткування кустарного виробництва.
- 4.4. Від куріння у невстановлених місцях.
- 4.5. При порушенні правил пожежної безпеки при виконанні вогневих, зварювальних та ремонтних робіт.

## 5. СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

- 5.1. Транспорт у приміщеннях, під навісами або на спеціальних майданчиках повинен розміщуватися відповідно до вимог будівельних норм та норм технологічного проектування.
- 5.2. Територія автогосподарства повинна мати не менше двох воріт виїзду.
- 5.3. Місця зберігання транспорту повинні бути забезпечені буксирними тросами та штангами в розрахунку один трос (штанга) на 10 одиниць техніки.



5.4. Приміщення для обслуговування автомобілів повинні бути відокремленими від приміщень для зберігання автомобілів.

5.5. У приміщеннях, під навісами та на відкритих майданчиках, де зберігається транспорт, не дозволяється:

- установлювати транспортні засоби в кількості, яка перевищує норми;
- порушувати план розміщення автомобілів, зменшувати відстань між ними, а також від них до конструктивних елементів будівель (споруд);
- тримати транспортні засоби з відкритою горловиною паливних баків, а також за наявності витікання пального і мастила;
- зберігати бензин, дизельне паливо, балони з газом, за винятком палива в баках, розміщених на автомобілях;
- заправляти транспортні засоби паливом у приміщеннях стоянки, обслуговування та ремонту;
- заправка автомобілів паливом дозволяється тільки на заправному пункті;
- зберігати тару з-під пального, ЛЗР та ГР;
- захарашувати виїзні ворота та проїзди;
- проводити ковальські, термічні, зварювальні, малярні роботи, а також роботи з використанням ЛЗР та ГР (ці роботи повинні здійснюватися у спеціально відведених майстернях);
- підзаряджати акумулятори безпосередньо на транспортних засобах;
- підігрівати двигуни відкритим вогнем, а також користуватися відкритими джерелами вогню для освітлення;
- після закінчення роботи залишати в транспортних засобах промаслені обтиральні матеріали;
- залишати під напругою масу автомобіля з увімкненим запалюванням;
- допускати накопичення на двигуні та його картері бруду й мастила.

5.6. Кожний автомобіль (автобус) повинен мати справний вуглекислотний або порошковий вогнегасник відповідно до діючих норм.

5.7. Не допускається випускати з гаража на лінію мікроавтобуси із зіпсованими пристроями аварійного відкривання люків, дверей і вікон у салонах, а також за відсутності інформативних написів щодо способів їх відкривання.

5.8. Оглядові ями, а також східці в них повинні бути виготовлені із негорючих матеріалів. Після закінчення робочого дня та після проведення ремонтних робіт оглядові ями треба звільнити від промаслених матеріалів і сміття. Для складування промаслених матеріалів використовувати металевий ящик, який щільно закривається кришкою.

5.9. Відпрацьовані паливо-мастильні матеріали необхідно зливати в металеві бочки.

5.10. Автогосподарство повинно бути обладнано пожежним щитом із запасом необхідного протипожежного інвентарю.

5.11. Електричні світильники повинні бути обладнані захисними прозорими розсіювачами світла.

5.12. Переносні електросвітильники повинні бути напругою не вище 36 В, виконані з дотриманням правил електробезпеки. Живлення переносних світильників від автотрансформатора забороняється.

5.13. У приміщеннях для ремонту та в підсобних приміщеннях не дозволяється

здійснювати капітальний та середній ремонт транспорту з бакам наповненими паливом (газобалонних автомобілів - коли заповнені газом балони), та картерами, заповненими маслом.

5.14. Миття та знежирювання деталей повинно проводитись негорючими миючими засобами. Застосування для миття та знежирювання ЛЗР та ГР дозволяється лише у випадках, коли негорючі речовини і методи не забезпечують необхідної чистоти обробки деталей.

5.15. Виходячи з приміщення **НЕ ЗАБУВАЙТЕ:**

- виключати освітлення, електроприлади і електроустаткування;
- перевіряти відсутність диму чи запаху горілого;
- закривати приміщення на замок.

## 6. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОЖЕЖІ

6.1. При виникненні пожежі в першу чергу дії повинні бути спрямовані на забезпечення безпеки і евакуації людей.

6.2. При виявленні пожежі необхідно:

- негайно з'ясувати обставини і, якщо повідомлення чи сигнал про пожежу підтверджується, а займання ліквідувати підручними засобами пожежогасіння неможливо, негайно викликати пожежну охорону за телефоном 101, зазначити точну адресу і місце пожежі, що горить, наявність у будинку людей, своє прізвище та організувати зустріч пожежних машин;
- сповістити про пожежу штаб цивільної оборони (тел. № 228-75-29) та свого керівника. **Сигналом для евакуації з приміщень, який подають чергові вахтери, встановлена серія з трьох довгих дзвінків;**
- відключити від енергопостачання прилади та обладнання;
- вжити заходів щодо евакуації людей і матеріальних цінностей з дотриманням техніки безпеки;
- приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння, а при неможливості здійснення даних дій, вийти з приміщення, щільно зачинити за собою двері і діяти відповідно до розпоряджень свого керівника або командира дружини пожежогасіння;
- під час пожежі необхідно утримуватися від відкриття вікон та дверей, щоб запобігти припливу свіжого повітря, що сприятиме швидкому поширенню вогню.

6.3. Після прибуття підрозділів пожежної охорони, особа з числа керівників гасіння пожежі зобов'язана надати старшому підрозділу пожежної охорони всі необхідні відомості про осередок пожежі та виконувати його вказівки і розпорядження.

Проректор з НВР та МТЗ

Головний інженер

Провідний фахівець  
відділу охорони праці  
та пожежної безпеки



С.М. Кушнір

В.І. Моцак

О.В. Бабанін